

MIKOTERM
electronic



CE

Uputstvo za instalaciju, korišćenje i održavanje – SRB

eCompact Plus

Električni kotao za grejanje sa procesorskim upravljanjem

Sadržaj

1. Objasnjenje simbola i Uputstvo za siguran rad

2. Podaci o uređaju

- 2.1. Pregled tipova
 - 2.1.1 Izjava o usaglašenosti
 - 2.1.2 Pravilna upotreba
- 2.2 Uputstvo za montažu
- 2.3 Uputstvo za rad
- 2.4 Sredstva za zaštitu od smrzavanja i inhibitori
- 2.5 Norme, propisi i standardi
- 2.6 Alat, materijali i pomoćna sredstva
- 2.7 Minimalni razmaci i zapaljivost građevinskih materijala
- 2.8 Opis proizvoda
- 2.9 Odlaganje otpada
- 2.10 Sadržaj isporuke
- 2.11 Fabrička pločica
- 2.12 Dimenzije i tehnički podaci
 - 2.12.1 Dimenzije i tehnički podaci za kotao
 - 2.12.2 Tehnički podaci

3. Transport

4. Instaliranje uređaja

- 4.1 Oprez prilikom montaže
- 4.2 Razmaci
- 4.3 Demontaža prednje oplate kotla
- 4.4 Montaža kotla
- 4.5 Izvođenje hidrauličkih priključaka
- 4.6 Sistemi na koje se kotao može priključiti
- 4.7 Punjenje instalacije i ispitivanje nepropusnosti
 - 4.7.1 Punjenje kotla vodom i ispitivanje nepropusnosti
 - 4.7.2 Odzračivanje pumpe za grejanje i deblokada
 - 4.7.3 Odzračivanje kotla i instalacije

5. Električni priključak

- 5.1 Pozicije uvodnika za uvođenje naponskog kabla
- 5.2 Povezivanje naponskog kabla
- 5.3 Shema priključivanja naponskog kabla
- 5.4 Priključenje eksternog upravljanja kotlom (sobni termostat)
- 5.5 Električne sheme

6. Puštanje u pogon

- 6.1 Pre puštanja u pogon
- 6.2 Prvo puštanje u pogon
- 6.3 Zapisnik o puštanju u pogon

7. Rukovanje instalacijom grejanja

- 7.1 Uputstvo za rad
- 7.2 Pregled elemenata za podešavanje
 - 7.2.1 Funkcije uređaja
 - 7.2.2 Osnovna podešavanja
- 7.3 Regulacija grejanja
 - 7.3.1 Podešavanje zadate temperature kotla
 - 7.3.2 Podešavanje zadate snage kotla
 - 7.3.3 Upozorenja vezana za pritisak
 - 7.3.4 Upozorenja kod niske temperature
 - 7.3.5 Upozorenja kod visoke temperature
 - 7.3.6 Simboli i šifre upozorenja i grešaka
 - 7.3.7 Sobni termostat
 - 7.3.8 Prekid rada grejanja
- 7.4 Stavljanje kotla van pogona

8. Čišćenje i održavanje

- 8.1 Čišćenje kotla
- 8.2 Ispitivanje radnog pritiska, dopunjavanje i odzračivanje instalacije
- 8.3 Dopunjavanje vode i odzračivanje instalacije
- 8.4 Zapisnik o kontrolnom pregledu i održavanju

9. Zaštita okoline / Odlaganje u otpad

10. Smetnje i otklanjanje smetnji

11. Uputstvo za projektovanje

- 11.1 Pumpa WILO-Para MSL/6-43/SC
- 11.2 Pumpa WILO MSL 12/5 oem 3P
- 11.2.1 Ukupna visina vodenog stuba pumpe za grejanje
- 11.3 Sistemi na koje se kotao mTronic 7000 EU može priključiti
- 11.4 Pumpa Mikoterm GPA15-7.5 III Pro Z178

12. Tehnički list (u skladu sa uredbom EU br. 811/2013)

1. Objašnjenje simbola i Uputstvo za siguran rad

1.1 Objašnjenje simbola

Uputstvo upozorenja



Upozorenja su u tekstu označena sivim trouglom upozorenja u pozadini i uokvirena su



Opasnost od strujnog udara označena je simbolom munje u trouglu upozorenja

Signalne reči na početku sigurnosne napomene označavaju način i težinu posledica koje prete ukoliko se ne primenjuju mere za sprečavanje opasnosti.

- NAPOMENA** znači da se mogu pojavit manje materijalne štete.
- OPREZ** znači da se mogu pojavit manje do srednje povrede.
- UPOZORENJE** znači da se mogu pojavit teške povrede.
- OPASNOST** znači da se mogu pojavit teške povrede

Važne informacije



Važne informacije, koje ne znače opasnost za ljude ili stvari, označavaju se simbolom koji je prikazan u nastavku teksta.

One su ograničene linijama, iznad i ispod teksta.

Ostali simboli

Simbol	Značenje
▶	Korak radnje
→	Smernica na druga mesta u dokumentu ili na druge dokumente
•	Nabranjanje/Upis iz liste
–	Nabranjanje/Upis iz liste (2)

Tabela 1

1.2 Uputstvo za siguran rad

Opšte Uputstvo za sigurnost

Nepridržavanje sigurnosnih uputstva može dovesti do teških povreda - kao i do smrtnih posledica kao i materijalnih šteta i oštećenja okoline.

- Osigurajte stručni pregled električne instalacije pre ugradnje uređaja
- Sve električarske radove treba izvesti stručne osobe za obavljanje električarskih radova, prema odgovarajućim propisima
- Osigurajte da puštanje u rad, kao i održavanje i popravke obavlja samo stručno lice
- Osigurajte tehnički prijem instalacije u skladu s odgovarajućim propisima

Opasnost zbog nepoštovanja sopstvene sigurnosti u slučaju nužde, npr. u slučaju požara.

- Nikada se sami ne izlažite životnoj opasnosti. Sopstvena sigurnost uvek ima prioritet

Štete nastale pogrešnim rukovanjem

Greške pri rukovanju mogu dovesti do povreda osoba i/ ili oštećenja instalacije.

- Pazite da uređaju imaju pristup samo one osobe koje znaju njime pravilno rukovati
- Instalaciju i puštanje u pogon, kao i održavanje i popravak sme obavljati samo stručno lice

Postavljanje i puštanje u pogon

- Postavljanje uređaja prepustite samo stručnom licu
- Kotao uvijek pokrećite samo ako je instalacija na odgovarajućem pritisaku, a radni pritisak uredan. Sigurnosne ventile ni u kojem slučaju ne zatvarajte kako biste izbjegli štete uzrokovane previsokim pritiskom. Tokom zagrevanja može iscireti voda na sigurnosnom ventilu kruga tople vode i cevi tople vode
- Uređaj instalirajte samo u prostoriji u kojoj ne može doći do smrzavanja
- Nemojte odlagati zapaljive materijale ili tečnosti u blizini uređaja
- Držite siguran razmak prema važećim propisima

Opasnost po život od udara električne struje

- Izvođenje električnog priključka prepustite stručnom licu. Pridržavajte se priključne sheme
- Pre svih radova: prekinite napajanje električnom energijom. Osigurajte se od slučajnog ponovnog uključivanja
- Nemojte montirati ovaj uređaj u vlažnim prostorijama

Kontrolni pregled / održavanje

- Preporuka za korisnika: dogovorite održavanje sa stručnim licem, koji će obavljati godišnje održavanje i kontrolne preglede
- Korisnik je odgovoran za sigurnost i ekološku prihvativost instalacije
- Pridržavajte se uputstva za siguran rad koje se nalaze u poglavlju "Čišćenje i održavanje"

Originalni rezervni delovi

Za štete koje nastanu zbog rezervnih delova koje nije isporučio proizvođač ne može se preuzeti nikakva odgovornost

- Koristite samo originalne rezervne delove

Materijalne štete od smrzavanja

- Kod opasnosti od smrzavanja ispustite vodu iz kotla i cevne instalacije grejanja. Opasnost od smrzavanja ne postoji samo kad je čitava instalacija prazna

Uputstvo za servisere

- Korisnike informišite o načinu rada uređaja i uputite ih u održavanje
- Uputite korisnike da sami ne smeju izvoditi nikakve izmene ni popravke
- Upozorite korisnike da se deca bez nadzora odraslih osoba ne smeju zadržavati u blizini instalacije grejanja
- Ispunite i predajte Puštanje u pogon i Zapisnik o preuzimanju koji se nalaze u ovom dokumentu
- Predajte korisniku tehničku dokumentaciju


Odlaganje u otpad

- Odložite ambalažu na ekološki prihvativ način
- Uredaj zbrinite ekološki prihvativno na predviđenom mestu

Čišćenje

- Uredaj čistite spolja vlažnom krpom

Hvatač nečistoće 3/4"



Obavezno na povratnom vodu ugraditi hvatač nečistoće.

- Za mehanički kvar na pumpi koji se desi u garantnom roku neće biti priznata garancija ukoliko nije namontiran hvatač nečistoće.
- Hvatač nečistoće treba ugraditi pre prvog puštanja kotla u rad.
- U zavisnosti od stepena zaprljanosti instalacije hvatač nečistoće je potrebno povremeno očisiti.

2. Podaci o uređaju

Ovo Uputstvo sadrži važne informacije o sigurnoj i stručnoj montaži, puštanju u pogon i održavanju kotla.

Ovo Uputstvo namenjeno je instalaterima koji na osnovu svoje stručnosti i iskustva raspolažu znanjima u radu sa instalacijama grejanja.

2.1 Pregled tipova

Ovo Uputstvo odnosi se na sledeće tipove:

ECompact Plus	6 - 27 kW
----------------------	-----------

2.1.1 Izjava o usaglašenosti

Izjavljujemo da su uređaji ispitani u skladu s direktivama 2014/35/EU (niskonaponska direktiva, LVD) i 2014/30/EU (direktiva elektromagnetne kompatibilnosti, EMC).

2.1.2 Pravilna upotreba

Kotao se sme koristiti samo za zagreavanje vode za grejanje i za indirektnu pripremu tople vode preko izmenjivača. Kako bi se osigurala pravilna upotreba, potrebno je pridržavati se uputstva za rukovanje, podataka na fabričkoj pločici i tehničkih podataka.

2.2 Uputstvo za montažu



Koristite samo originalne rezervne delove proizvođača ili rezervne delove koje je odobrio proizvođač. Za štete koje nastanu zbog rezervnih delova koje nije isporučio proizvođač ne preuzima se nikakva odgovornost.

Kod montaže instalacije grejanja pridržavajte se sledećih uputstava:

- važećih građevnih propisa
- propisa i normi o sigurnosno-tehničkoj opremi instalacije grejanja
- promena na mestu montaže u skladu sa važećim propisima

2.3 Uputstvo za rad

U radu s instalacijom grejanja pridržavajte se sledećih uputstava:

- ▶ Temperatura kotla treba da bude u radnom području do maksimalno 80 °C, a pritisak od 0,7 bara do maksimalnih 2,6 bara i treba ga redovno kontrolisati.
- ▶ Kotлом smeju rukovati samo odrasle osobe koje su upoznate s uputstvima i radom kotla.
- ▶ Ne zatvarajte sigurnosni ventil.
- ▶ Zapaljivi predmeti se ne smeju stavljati na kotao ili u njegovoj blizini (unutar sigurnosnog razmaka).
- ▶ Površinu kotla čistiti samo s nezapaljivim sredstvima.
- ▶ Zapaljive stvari ne držati u prostoriji za postavljanje kotla (npr. petrolej, ulje).
- ▶ Nijedan poklopac ne sme se otvarati tokom rada.
- ▶ Držite siguran razmak prema važećim lokalnim propisima.

2.4 Sredstva za zaštitu od smrzavanja i inhibitori

Nije dopuštena upotreba sredstava za zaštitu od smrzavanja ni inhibitora. Ako se upotreba sredstva za zaštitu od smrzavanje ne može izbeći, treba upotrebiti sredstva za zaštitu od smrzavanja koja su dopuštena za instalacije grejanja.



Upotreba sredstava za zaštitu od smrzavanja:

- ▶ skraćuje vek trajanja kotla i njegovih delova
- ▶ smanjuje prenos topline

2.5 Norme, propisi i standardi

Proizvod je usklađen sa sledećim normama i propisima:

- EN 50110-1:2013 – Rad na električnoj instalaciji
- EN 55014-1:2017; EN 55014-2:2015 – elektromagnetska kompatibilnost - uslov za kućne aparate, električne alate i slične uređaje - Deo 1: Emisija; Deo 2:Imunost
- EN 60335-1:2016 Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 1: Opšti zahtevi
- EN 61000-3-2:2019 - Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) – Granice za emisije harmonika struje
- EN 61000-3-3:2014/A1:2020 Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) – Ograničavanje promena napona fluktuacija napona i flikera u javnim sistemima niskonaponskog napajanja električne mreže

2.6 Alati, materijali i pomoćna sredstva

Za montažu i održavanje kotla potrebni su standardni alati iz područja izvođenja instalacija grejanja, vodovodnih i elektroinstalacija.

2.7 Minimalni razmaci i zapaljivost građevinskih materijala

Zavisno od važećih propisa mogu važiti drugi minimalni razmaci, različiti od spomenutih u nastavku teksta.

- ▶ Pridržavajte se propisa o elektroinstalacijama i minimalnim razmacima koji su na snazi u određenim državama
- ▶ Minimalni razmak za teško zapaljive i samogaseće materijale iznosi 200 mm

Zapaljivosti sastavnih elemenata		
A	negorivi	
A1:	negorivi	Azbest, kamen, keramičke zidne pločice, pečena glina, malter, (bez organskih dodataka)
A2:	s manjom količinom zapaljivih dodatnih elemenata (organski sastavni dijelovi)	Ploče od gipsanog kartona, ploče od bazalnog filca, staklena vlakna, ploče od AKUMINA, IZOMINA, RAJOITA, LOGNOSA, VELOXA i HERAKLITA
B	gorivi	
B1:	teško zapaljivo	Bukovina, hrastovina, furnirano drvo, filc, ploče od HOBREXA, VERZALITA i UMAKARTA
B2:	normalno zapaljivo	Pinija, ariš i smrekovina, furnirano drvo
B3:	zapaljivo	Asfalt, karton, celulozni materijali, terpapir, ploče iverice, pluta, poliuretan, polistirol, polietilen, podni vlaknasti materijali

Tabela 2: Zapaljivost sastavnih elemenata prema DIN 410

2.8 Opis proizvoda

Osnovni sastavni delovi kotla su:

- Telo kotla sa električnim grejačima
- Omotač kotla
- Upravljačka jedinica
- Cirkulaciona pumpa
- Ekspanziona posuda (zavisno od snage kotla)
- Štampana ploča mikroprocesorskog termoregulatora
- Sigurnosni sklop (automatski osigurači sa okidačem)
- Kontaktori (sklopke)
- Senzor pritiska i temperature
- Sigurnosni ventil


Telo kotla izrađeno je od zavarenog čeličnog lima, a omotač kotla izrađen je od dekapiranog lima površinski zaštićen postupkom elektrostaticke plastifikacije, sa toplotnom izolacijom između tela i omotača kotla.

Kotao se učvršćuje na zid pomoću isporučenog montažnog seta. Ugrađena toplotna izolacija u omotaču kotla smanjuje gubitak toplote. Istovremeno toplotna izolacija štiti i od buke. Sigurnosni elementi (automatski odzračni lončić, sigurnosni termostat) kao i grejači, montirani su na gornjoj ploči kotla.

Zavisno od tipa kotla koriste se grejači različite snage. Zadata snaga kotla može se podešiti prema potrebi. Moguće vrednosti zadate snage po modelima date su u poglavljiju 2.12.2, a izbor zadate snage opisan je u poglavljiju 7.3.

Kotao se može ugraditi kao sastavni deo sistema centralnog grejanja, etažnog grejanja, hibridnih ili akumulacionih sistema.

1 UL	Povratni vod kotla	12	Kleme za povezivanje sobnog termostata
2 IZ	Polazni vod kotla	13	Mikroprocesorska ploča LCTR2
3	Sud kotla	14	Kontaktori elektro grejača
4	Elektro grejači	15	Temperaturni senzor
5	Ekspanziona posuda	16	Sigurnosni termostat (STB)
6	Pumpa	17	Komandna tabla s interface-om LCI2
7	Odzračni ventil (na pumpi)	18	Fleksibilno crevo ekspanzione posude
8	Sigurnosni ventil (na pumpi)	19	Drenažno crevo automatskog odzračnika
9	Ispusna slavina	20	Prekidač za uključenje uređaja (ON/OFF)
10	Automatski odzračnik	21	Uvodnica za napojni kabal
11	Automatski osigurači sa naponskim okidačem	22	Drenažno crevo sigurnosnog ventila



Slika 1: Izgled otvorenog uređaja

2.9 Odlaganje otpada

- Odložite ambalažu na ekološki prihvatljiv način
- Komponente koje treba zameniti zbrinite na ekološki prihvatljiv način

2.10 Sadržaj isporuke

Kod dostave kotla pridržavajte se sledećeg:

- Proverite da li je ambalaža neoštećena pri isporuci
- Proverite da li je isporuka potpuna

Deo	broj komada
Kotao eCompact Plus	1
Set za montažu	1
Uputstvo za rukovanje	1


2.11 Fabrička pločica

Fabrička pločica nalazi se sa spoljne strane kotla i sadrži sledeće tehničke podatke:

- tip kotla
- serijski broj
- snaga
- ulazna snaga
- maksimalna temperatura
- radni pritisak
- zapremina vode
- masa
- el. napajanje
- stepen zaštite
- proizvođač

2.12 Dimenziije i tehnički podaci

2.12.1 Dimenziije i tehnički podaci za kotao eCompact Plus



Slika 2: Dimenziije i priključci

Podaci o uređaju

2.12.2 Tehnički podaci

	Jedinica	eCompact Plus 6kW	eCompact Plus 9kW	eCompact Plus 12kW	eCompact Plus 18kW	eCompact Plus 24kW	eCompact Plus 27kW
Snaga	kW	6	9	12	18	24	27
Stepen korisnog dejstva	%	99	99	99	99	99	99
Broj stepeni snage		3	3	3	3	3	3
Podela stepeni snage	kW	3x2	3x3	3x4	3x6	3x8	3x9
Priklučni napon	V AC			3N ~ 400/230V 50Hz			
Stepen zaštite				IP40			
Potrebni glavni osigurači za trofazno napajanje	A	3x16	3x20	3x25	3x32	3x40	3x50
Min. presek napojnog kabla	mm ²	5x2,5	5x2,5	5x4	5x4	5x6	5x6
Potrebni glavni osigurači za monofazno napajanje	A	1x32	1x50	-	-	-	-
Minimalni poprečni presek kabla za monofazno napajanje	mm ²	3x4	3x6	-	-	-	-
Sigurnosni ventil	bar			3			
Max. dopušteni radni pritisak	bar			2,6			
Min. dopušteni radni pritisak	bar			0,4			
Opseg regulacije temperature kotla	°C			10 ÷ 80			
Sigurnosni termostat	°C			95			
Zapremina vode u kotlu	ℓ			12,5			
Zapremina ekspanzione posude	ℓ			8			
Priklučak polaznog voda				DN20 (3/4")			
Priklučak povratnog voda				DN20 (3/4")			
Masa uređaja (bez vode)	Kg	23	24	24	25	25	25
Dimenziije	mm			710x430x230 (Visina x Širina x Dubina)			
Mikroprocesorska/interface jedinica				EK_CPU_LCTR2 / LCI2			

Tabela 3: Tehnički podaci uređaja eCompact Plus

Upozorenje: prilikom povezivanja uređaja na monofaznu struju obavezno voditi računa o tehničkim uslovima.

3. Transport

**NAPOMENA:** Transportna oštećenja

- ▶ Obratiti pažnju na Uputstvo za transport koja se nalaze na ambalaži
- ▶ Koristite prikladno transportno sredstvo, npr. kolica za vreće sa steznom trakom. Proizvod prilikom transporta treba biti u ležećem položaju.
- ▶ Izbegavajte udarce ili sudare.

- Zapakovani kotao stavite na kolica za vreće, po potrebi osigurajte steznom trakom i prevezite do mesta gde će biti postavljen
- Skinite ambalažne dodatke
- Uklonite ambalažni materijal kotla i zbrinite na ekološki prihvativ način

4. Instaliranje uređaja



OPREZ: Ljudske ili materijalne štete nastale nepravilnom instalacijom!

- ▶ Kotao nikad ne instalirajte bez ekspanzione posude (AG) i sigurnosnog ventila
- ▶ Kotao se ne sme postavljati u zaštitnu zonu važno područje ili mesto kupanja



NAPOMENA: Materijalne štete od smrzavanja!

- ▶ Kotao se sme postaviti samo u prostorije u kojima ne može doći do smrzavanja

4.1 Oprez prilikom montaže



NAPOMENA: Materijalne štete nastale zbog nepridržavanje daljih uputstava!

- ▶ Pridržavajte se uputstva za kotao i sve instalirane komponente

Pre montaže pripazite na sledeće:

- sve električne priključke, mere zaštite i osigurače treba izvesti stručna osoba pridržavajući se svih važećih normi i propisa kao i lokalnih propisa
- električni priključak se treba izvesti prema priklučnim shemama
- nakon odgovarajuće montaže uređaja izvršite uzemljenje postrojenja
- prije otvaranja uređaja i svih radova isključite električno napajanje
- nestručni pokušaji priključivanja pod naponom mogu prouzrokovati materijalne štete na uređaju i dovesti do opasnih strujnih udara


4.2 Razmaci



OPASNOST: Opasnost od požara zbog zapaljivih materijala ili tečnosti!

- ▶ Ne odlažite zapaljive materijale ili tečnosti u neposrednoj blizini kotla
- ▶ Upoznajte korisnika s važećim propisima za minimalne razmace od lako zapaljivih materijala (poglavlje 2.7)

- Pridržavajte se propisa o elektroinstalacijama i minimalnim razmacima koji su na snazi u određenim zemljama
- Kotao postavite na zid na takav način da ostane slobodan prostor kao što je prikazano na slici 3




Slika 3 : Minimalne udaljenosti prilikom montaže

A = 500mm / B = 50mm / C = 200mm / D = 500mm

4.3 Demontaža prednje oplate kotla

Prednja oplata kotla se mora demontirati prilikom montaže uređaja na zid, kao i radi jednostavnije instalacije (slika 4)

- ▶ Odvijte 3 zavrtnja na gornjem poklopcu
- ▶ Odvijte 3 zavrtnja na donjem poklopcu
- ▶ Laganim povlačenjem prema sebi demontirajte prednju oplatu kotla



Slika 4 : Otvaranje kotla (demontaža prednje oplate)

4.4 Montaža kotla



NAPOMENA: Materijalne štete nastale nepravilnom instalacijom na zid!

- ▶ Potrebno je koristiti odgovarajući materijal za fiksiranje

Ovo poglavlje opisuje montažu kotla na zid

- Ucrtajte pozicije otvora za bušenje za montažni set poštujući minimalne udaljenosti (slika 3)
- Otvore izbušite prema dimenzijama (slika 2)
- U izbušene otvore postavite plastične tiplove koji su isporučeni zajedno sa uređajem (ili tiplove adekvatne za neku nestandardnu vrstu zida)

- Zatim u tiplove uvrnite hangar zavrtnje koji su isporučeni zajedno sa tiplovima (ili neke druge) tako da stoe iz zida min 5mm, a maksimum 10mm
- Pažljivo okačite uređaj na zid
- Pripazite da kotao bude u vertikalnom položaju
- Kotao pričvrstite na zid pomoću zavrtnja koji su takođe u sastavu montažnog seta

4.5 Izvođenje hidrauličnih priključaka



NAPOMENA: Materijalne štete prouzrokovane propusnim priključcima!

- ▶ Priključne cevi postavite, ali bez priključivanja na kotao

Vodove grejanja priključite na sledeći način:

- ▶ Priključiti povratni vod na priključak IN. Obavezno ugraditi hvatač nečistoće na povratnom vodu grejanja. Za mehanički kvar na pumpi koji se desi u garantnom roku neće biti priznata garancija ukoliko nije namontiran hvatač nečistoće.
- ▶ Priključite polazni vod na priključak OUT

4.6 Sistemi na koje se kotao može priključiti

- Svi sistemi za grejanje prostora koji su projektovani na 80/60 temperaturni režim (ili niži).
- Zatvoreni sistemi grejanja.
- Sistemi gde postoji kotao na čvrsto gorivo.



PAŽNJA! Prilikom povezivanja kotla na ovakav sistem obavezno voditi računa da obe pumpe u sistemu potiskuju vodu u istom smjeru kako ne bi došlo do sudaranja protoka

Moguća prevelika hidraulična naprezanja sistema pa i samo pucanje pojedinih komponenti

- Sme se koristiti kao uređaj za zagrevanje sanitарне vode u akumulacionim bojlerima preko izmjenjivača.
- Sme se koristiti i u određenim tehnološkim procesima pod uslovom da nema potrebe za temperaturom vode preko 60 °C.
- Ne sme se koristiti za direktno zagrevanje sanitarnе vode.

4.7 Punjenje instalacije i ispitivanje nepropusnosti



Pre punjenja sistema kotao mora biti priključen na električnu instalaciju i uključen preko ON/OFF prekidača sa donje strane kotla na STAND BY režim da bi se na displeju pratila vrednost pritiska u instalaciji.

Pomoću tastera “-” i “+” postavite regulaciju u mod za mjerjenje pritisaka (svetli LED dioda pored oznake “bar”)

4.7.1 Punjenje kotla vodom i ispitivanje nepropusnosti

Treba ispitati nepropusnost pre puštanja kotla u pogon.



OPASNOST: Povrede i/ili materijalne štete mogu nastati prekoračenjem pritiska kod ispitivanja nepropusnosti!

Visoki pritisak može oštetići regulacione i sigurnosne uređaje, pa i samo telo kotla.

- ▶ Kotao nakon punjenja napunite pritiskom koji odgovara pritisku otvaranja sigurnosnog ventila.
- ▶ Pridržavajte se maksimalnog pritiska ugrađenih komponenti.
- ▶ Nakon što ste ispitali nepropusnost, ponovo otvorite ventile.
- ▶ Uverite se da svi regulacioni i sigurnosni delovi ispravno rade.



OPASNOST: Opasnost po zdravlje usled mešanja pitke vode!


- ▶ Obavezno poštujte državne propise i norme za izbegavanje mešanja pitke vode (npr. vodom iz instalacije grejanja)
- ▶ Pridržavajte se EN 1717



NAPOMENA: Štete na instalaciji nastale zbog lošeg kvaliteta vode! Na instalaciji grejanja zavisno od svojstava vode može doći do oštećenja korozijom ili stvaranjem kamenca.

- ▶ Pridržavajte se zahteva za vodu za punjenje prema VDI 2035, tj. projektnoj dokumentaciji i katalogu

1. **Proverite predpritisak ekspanzione posude Ako je nivo pritiska ispod preporučenog (1bar) - naduvajte ekspanzijski rezervoar.** Proverite da li je zapremina posude za proširenje (integrisana u bojler) dovoljna za povezivanje na postojeći sistem grejanja. **Po potrebi se mora ugraditi dodatni ekspanzijski rezervoar.**
2. Otvorite slavinu za punjenje i pražnjenje
3. Polako napunite kotao. Pritom pratite prikaz pritiska na displeju (slika broj 5)



Slika 5: Displej sa označenim pritiskom



NAPOMENA: Materijalne štete nastale zbog temperaturnog naprezanja.

- ▶ Ako kotao punite u toploj stanju, temperaturna naprezanja mogu uzrokovati pukotine zbog naprezanja. Kotao će početi propuštaći vodu
- ▶ Kotao punite samo u hladnom stanju (temperatura potisnog voda sme iznositi maksimalno 40 °C)
- ▶ Kotao punite isključivo preko brzog ventila na cevnoj instalaciji (povratni vod) kotla

Kad je dostignut radni pritisak, zatvorite slavinu.

- Kotao ima automatsko odzračno lonče (slika 1, pozicija 10)
- Instalaciju treba odzračiti preko ventila na radijatorima
- Kad se odzračivanjem spusti radni pritisak, voda se mora dopuniti
- Izvršite ispitivanje nepropusnosti prema lokalnim propisima
- Nakon što ste ispitali nepropusnost, otvorite sve elemente koje ste zatvorili zbog punjenja
- Proverite rade li svi sigurnosni elementi ispravno
- Ako je kotao ispitana na nepropusnost i nije uočeno nikakvo propuštanje, postavite ispravan radni pritisak
- Skinite crevo sa slavine za punjenje i pražnjenje
- Unesite vrednosti radnog pritiska i kvaliteta vode u Uputstvo za rukovanje

Pri prvom ili ponovljenom punjenju ili pri zameni vode

- Pridržavajte se zahteva za vodu za punjenje

4.7.2 Odzračivanje pumpe za grejanje i deblokada

- Puma **Wilo-Para MSL/6-43/SC / Mikoterm GPA15-7.5 III Pro Z178** (ugrađena u kotao eCompact Plus) ima automatski način odzračivanja, te za njeno odzračivanje nije potrebno sprovoditi nikakve dodatne radnje. Ukoliko nije automatski potpuno odzračena pristupite ručnom odzračivanju prema uputstvu iz poglavlja 11.

Kada je puma **WILO MSL 12/5 oem 3P** (ugrađena u kotao eCompact Plus) blokirana, postupiti na sledeći način:

- Odvijte veliki centralni vijak na prednjoj strani pumpe.
- Pokušajte pažljivo da oslobođite osovinu pomoću odvijača koji je umetnut u otvor koji je pokriva centralni vijak.
- Okrenite odvijačem nekoliko krugova sve dok se rotor pumpe ne počne lagano okretati.
- Vratite centralni odvijač na svoje mesto.



NAPOMENA: Otpuštanjem centralnog odvijača može doći do curenja male količine tople vode iz rotora propeler-a pumpe. Izvedite ove radnje na hladnom sistemu grejanja.

4.7.3 Odzračivanje kotla i instalacije

Na gornjoj ploči kotla nalazi se odzračni iončić. Ovaj iončić je automatski, tako da ukoliko poštujete pravilo laganog punjenja instalacije i kotla, dodatno ručno odzračivanje neće biti potrebno.

5. Električni priključak



OPASNOST: Opasnost po život od udara električne struje!

- ▶ Električne radove obavljati samo uz potrebne kvalifikacije
- ▶ Pre otvaranja uređaja isključite mrežni napon sa svih polova i osigurajte od slučajnog ponovnog uključivanja
- ▶ Pridržavajte se propisa za instaliranje



Prilikom priključivanja kotla na elektro instalaciju vodite računa o priključnoj shemi. Poštujte minimalne preseke kablova i vrednosti osigurača van kotla.




Ovaj uređaj je namenjen za povezivanje na trofaznu mrežu (3N ~ 400/230V 50Hz)

5.1 Pozicije uvodnica za uvođenje napojnog kabla


Ovaj uređaj je opremljen sa tri (3) seta uvodnica za naponski kabal.

I set kablovskih uvodnica sa donje strane




I set uvodnica (glavni set) se nalazi sa donje strane uređaja. Nalaze se na donjoj ploči uređaja u zadnjem levom uglu (vidi sliku 6). Namjenjeni su za povezivanje uređaja kada napojni kabal dolazi sa donje strane kotla.

II set kablovskih uvodnica sa zadnje strane



II set uvodnica je na zadnjoj strani uređaja, i namenjen je kada su na vreme pripremljeni kablovi u zidu i kada je već pripremljeno mesto za kotao. Oni omogućavaju da direktno iz zida napojni kabal uđe direktno u kotao. Kada se skine prednji poklopac vide se u donjoj levoj strani dva otvora dimenzije 28 mm postavljeni jedan iznad drugog. Ovakav način povezivanja osigurava estetsku funkciju, jer se kablovi ne vide (pogledaj sliku 6).

III set kablovskih uvodnica sa donje strane



III set uvodnica se nalazi na gornjoj strani kotla, takođe u zadnjem levom uglu (pogledaj sliku 6). Namjenjeni su za povezivanje uređaja kada napojni kabal dolazi sa gornje strane uređaja.

Slika 6: Prikaz pozicija uvodnica kablova na kotlu

5.2 Povezivanje napojnog kabla

- Povezivanje se izvodi prema montažnoj shemi na slici broj 7
- U kotlu se umesto klasične redne stezaljke za povezivanje napojnog kabla nalaze tropolni automatski osigurači u koje se uvodi napojni kabel. Tropolni set automatskih osigurača je nadograđen daljinskim naponskim okidačem, tako da je dobijen sigurnosni sklop koji osim kratkotrajne strujne zaštite reaguje i na termičko preopterećenje (signal sa sigurnosnog termostata aktivira naponski okidač) i u istom momentu prekida dovod sve tri faze u uređaju
- Fazni provodnici se povezuju na tropolni osigurač (L1, L2, L3)



PAŽNJA! Prilikom povezivanja faznih provodnika obavezno je dobro zategnuti zavrtnje u automatskim osiguračima kako bi se postigao što bolji spoj provodnika i stezaljke



OPASNOST! Ukoliko se ne ostvari dobar spoj provodnika i stezaljke, dolazi do nekontrolisanog zagrevanja osigurača i na kraju kvara

- Prilikom uvođenja napojnog kabla u kotao, kroz bilo koji izabrani set uvodnica, pažljivo provucite kabel do tropolnih automatskih osigurača da tom prilikom ne oštetite setove kablova unutar uređaja



NAPOMENA! Povezivanje ovog uređaja mora izvesti stručna osoba kvalifikovana za obavljanje ovakve vrste poslova

- Neutralni (nulti) provodnik se povezuje na odgovarajuću rednu stezaljku (N). Redna stezaljka nultog voda je plave boje
- Provodnik za uzemljenje povezati u rednu stezaljku jasno obeleženu znakom za uzemljenje. Redna stezaljka voda za uzemljenje uređaja je žuto-zelene boje



NAPOMENA: Daljinski naponski okidač je fabrički povezan u sklopu sigurnosnog seta uređaja i na njega se naknadno **NE povezuje nijedan kabal**




NAPOMENA: Sobni termostat se povezuje na dodatne redne stezaljke (5V, signal) i on prekida napon od 5V DC koji dolazi do mikroprocesorske ploče kotla

- Potrebno je koristiti sobne termostate sa nezavisnim napajanjem npr. baterija
- Ovaj kotao je predviđen da radi sa sobnim termostatom ili eksternom upravljačkom jedinicom


- Kada završite sa povezivanjem napojnog kabla i sobnog termostata, potrebno je pre zatvaranja uređaja, tj pre montaže prednje oplate, podignuti set osigurača zajedno sa daljinskim naponskim okidačem kako bi omogućili dovod električne energije u kotao

5.3 Shema priključivanja napojnog kabla




Slika 7a: ETI osigurači

Shema povezivanja kotla na monofazno napajanje – SAMO ZA SNAGE 6kW i 9kW




Slika 7b: ETI osigurači

Shema povezivanja kotla na trofazno napajanje




Slika 8: NOARK osigurači
Shema povezivanja kotla na monofazno napajanje – SAMO
ZA SNAGE 6Kw i 9kW




Slika 9: NOARK osigurači
Shema povezivanja kotla na trofazno napajanje

5.4 Priključenje eksternog upravljanja kotлом (sobni termostat)



Slika 10: Shema priključenja digitalnog programabilnog
sobnog termostata sa baterijskim napajanjem



Slika 11: Shema priključenja sobnog termostata
MIKOTERM EST 113 R5

UPOZORENJE: Koristiti sobni termostat sa beznaponskim kontaktima

5.5 Električne sheme




Svi navedeni preseci kablova su minimalni preseci. Preseci koje treba postaviti zavise od dužine voda i načinu postavljanja.

- Preseke kablova dimenzionišite prema lokalnim propisima


Legenda	
3P A	Tropolni automatski osigurač
DA	Daljinski naponski okidač
ST	Sigurnosni termostat (Klikson)
RTH	Sobni termostat
RS 1, RS 2, RS 3	Priklučne stezaljke sobnog termostata PAŽNJA: napon 5V DC
P1	Glavni prekidač ON/OFF
CP	Cirkulaciona pumpa
RK1, RK2, RK3	Relejni kontaktor (za 9,12 i 18kW)
K1, K2, K3	Kontaktor (za snage 24 i 27kW)
G1	Grejač -3x1500W za kotao snage: 9 kW -3x2000W za kotao snage: 12, 18 kW -3x2667W za kotao snage: 24 kW -3x3000W za kotao snage: 27 kW
G2	Grejač -3x1500W za kotao snage: 9 kW -3x2000W za kotao snage: 12, 18 kW -3x2667W za kotao snage: 24 kW -3x3000W za kotao snage: 27 kW
G3	Grejač -3x2000W za kotao snage: 18 kW -3x2667W za kotao snage: 24 kW -3x3000W za kotao snage: 27 kW

Legenda	
LCTR 2	Mikroprocesorska regulacija
OS 1	El. osigurač 230V T500mA
OS 2	El. osigurač 230V T2A
OS 3	El. osigurač 24V T500mA
OS 4	El. osigurač 8V T500mA
KON1	Konektor napajanja (230V AC)
KON2	Konektor cirkulacione pumpe
K 101	Konektor senzora pritiska
SP	Senzor pritiska
K 102	Konektor temperaturnog senzora
TS	Temperaturni senzor
K 105	Konektor interfejsa (LCI2)
K 106	Konektor sobnog termostata (RTH)
RE 1	–Rele grejača (za kotao snage 6 kW) –Rele za uključenje kontaktora K1 (za kotlove svih drugih snaga)
RE 2	–Rele grejača (za kotao snage 6 kW) –Rele za uključenje kontaktora K2 (za kotlove svih drugih snaga)
RE 3	–Rele grejača za kotao snage 6 kW –Rele za uključenje kontaktora K3 (za kotlove svih drugih snaga)


Tabela 4: Legenda priključnih i električnih shema eCompact Plus



Slika 12: Električna shema kotla eCompact Plus nominalne snage 6 kW



Slika 13: Električna shema kotla eCompact Plus nominalne snage 9 kW i 12 kW



Slika 14: Električna shema kotla eCompact Plus nominalne snage 18 kW, 24 kW i 27 kW

6. Puštanje u pogon

Nakon izvođenja dole opisanih radnji popunite zapisnik o puštanju u pogon (poglavlje 6.3).

6.1 Pre puštanja u pogon



NAPOMENA! Materijalne štete nastale nestručnim upravljanjem!
Stavljanje u pogon bez dovoljne količine vode uništava uređaj
► Kotao uvek uključujte i koristite samo ako ima dovoljno vode



Kotao mora raditi s minimalnim pritiskom od 0,7 bara

Pre puštanja u pogon ispitajte jesu li sledeći elementi i spojevi ispravni:

- Nepropusnost instalacije grejanja
- Sve cevi i vezne vodove
- Sve električne priključke

6.3 Zapisnik o puštanju u pogon

1.	Tip kotla	
2.	Serijski broj	
3.	Podešena regulacija	<input type="checkbox"/>
4.	Napunjena i odzračena instalacija grejanja i proverena nepropusnost svih priključaka	<input type="checkbox"/>
5.	Uspostavljen radni pritisak Proveren pritisak ekspanzione posude	_____ bar _____ bar
6.	Sigurnosni uređaji ispitani	<input type="checkbox"/>
7.	Električni priključak izведен je prema važećim propisima	<input type="checkbox"/>
8.	Izvršena je provera funkcija	<input type="checkbox"/>
9.	Korisnici upoznati sa radom kotla, predata im je tehnička dokumentacija	<input type="checkbox"/>
10.	Napomene	
11.	Potvrda stručnog puštanja u rad	Pečat servisa / potpis / datum

Tabela 5: Zapisnik o puštanju u pogon

6.2 Prvo puštanje u pogon



NAPOMENA! Materijalne štete nastale nepravilnim rukovanjem!

► Klijenta/korisnika uređaja uputite u rukovanje uređajem

- Pre prvog puštanja u pogon proverite da li je instalacija grejanja napunjena vodom i odzračena
- Uključite glavni prekidač (sa donje strane uređaja)
- Na displeju će se pojaviti svi parametri sistema grejanja i samog uređaja
- Uređaj dolazi fabrički podešen na min. Temperaturu od 10°C i snagu 0kW
- Na displeju će jedino vrednosti pritiska u instalaciji biti ona koju ste podesili prilikom punjenja instalacije vodom

7. Rukovanje instalacijom grejanja

7.1 Uputstvo za rad

Sigurnosno Uputstvo

- Osigurajte da kotlom upravljaju samo odrasle osobe upoznate sa Uputstvima i radom kotla
- Pazite da se deca ne zadržavaju bez nadzora u području kotla u radu
- Nemojte ostavljati ili skladištiti lako zapaljive predmete u sigurnosnom razmaku od 400 mm oko kotla
- Zapaljivi predmeti ne smeju se stavljati na kotao
- Korisnik se mora pridržavati uputstava za rad
- Korisnik sme samo uključiti kotao (osim prvog puštanja u pogon), podesiti temperaturu na regulaciji uređaja i kotao staviti van pogona. Sve druge radove mora obaviti strična osoba
- Stručna osoba koja je izvela instalaciju se obavezuje da informiše korisnika o rukovanju i ispravnom, sigurnom radu kotla
- U slučaju opasnosti od eksplozije, požara, isticanja gasova ili pare, kotao ne sme raditi
- Pazite na karakteristike zapaljivosti sastavnih elemenata (Uputstvo za instaliranje i održavanje)

7.2 Pregled elemenata za podešavanje

7.2.1 Funkcije uređaja

Karakteristike kotla eCompact Plus:

- Električni kotao **eCompact Plus** sadrži sve elemente kotlovske podstanice tj. male kotlarnice
- Ovaj model za razliku od klasičnih kotlova ima u sebi mnogo naprednih funkcija koje ne samo da olakšavaju rad sa uređajem već i omogućavaju duži vek i sigurniji rad uređaja
- Senzori temperature i hidrauličnog pritiska medija u instalaciji prate promene u sistemu grejanja i šalju informacije mikroprocesoru koji ih obrađuje i na osnovu njih upravlja kotlom
- Komunikacija korisnika (servisera, instalatera) sa uređajem se vrši preko korisničkog interfejsa na kojem se mogu videti svi bitni parametri uređaja
- Podešavanje se izvodi preko tri tastera koji se nalaze u donjem delu komandne table

7.2.2 Osnovna podešavanja

Na displeju je stalno prikazana trenutna temperatura, što indicira LED dioda koja svetli pored natpisa "Temp".

Za prikaz drugih parametara koriste se tasteri “-” i “+”. Pored odabranog parametra čija se vrednost prikazuje na displeju svetli LED dioda kao indikacija.

Za ulazak u podešavanje vrednosti parametra koji je selektovan (pored kog svetli dioda), koristi se taster "SET". Isti taster se koristi i za memorisanje nove zadate vrednosti parametra i izlaska iz podešavanja.

Parametri koji se mogu podešavati su:

"Set temp" – zadata temperatura i

"Set power" – zadata snaga

Temperatura se može zadati u rasponu od 10 °C ÷ 80 °C, u koracima od 1 °C.

Snaga se može zadavati u tri stepena u zavisnosti od nominalne snage uređaja (vidi tablicu). Uključenje / isključenje grejača je sukcesivno sa vremenskim pomakom od ~3 sec, čime su izbegnuti udari na električnu mrežu.


Snaga kotla	koraci (kW)
6 kW	2+2+2
9 kW	3+3+3
12 kW	4+4+4
18 kW	6+6+6
24 kW	8+8+8
27 kW	9+9+9

Tabela 6: Snaga i koraci podešavanja snage

- Za normalan rad uređaja potrebno je prilikom punjenja i odzračivanja sistema grejanja, radni pritisak postavi u oblasti od 0,7 do 2,1 bar (preporuka 1,0 bar)
- Ukoliko je radni pritisak manji od 0,7 bara LED dioda će signalizirati upozorenje (pogledati 7.3.3 upozorenja vezana za pritisak), a ako radni pritisak nastavi padati i padne ispod 0,4 bara kotao će se isključiti uz indiciranje greške na displeju
- Ukoliko je radni pritisak veći od 2,1 bara LED dioda će signalizirati upozorenje (pogledati 7.3.3 upozorenja vezana za pritisak), a ako se poveća preko 2,6 bara kotao će se isključiti



PAŽNJA! Ukoliko radni pritisak nastavi da raste, na 3 bara mehanički sigurnosni ventil će ispuštati vodu iz kotla.



Slika 15: Izgled komandne table

- HT 1:** Dioda za indikaciju rada grejača br. 1
- HT 2:** Dioda za indikaciju rada grejača br. 2
- HT 3:** Dioda za indikaciju rada grejača br. 3
- Pump:** Dioda za indikaciju rada Cirkulacione pumpe
- Temp:** Indicira prikaz Trenutne temperature [°C]
- Set temp:** Indicira prikaz Zadate temperature [°C]
- Power:** Indicira prikaz trenutno uključene snage [kW]
- Set power:** Indicira prikaz Zadate snage [kW]
- Pressure:** Indicira prikaz trenutne vrednosti pritiska [bar]
- “-” Taster za smanjenje vrednosti parametra i kretanje kroz MENU prema dole
- “+” Taster za povećanje vrednosti parametra i kretanje kroz MENU prema gore
- “SET”:** Taster za odabir parametra koji treba podesiti

7.3 Regulacija grejanja

- Cirkulaciona pumpa i električni grejači uključuju se na zahtev sobnog termostata
- Kada kotao dostigne zadatu temperaturu vode u sistemu, isključuju se grejači (sa razmakom od 3 sek. radi eliminisanja udara na električnu mrežu), a pumpa nastavlja raditi sve do isključenja sobnog termostata. Grejači se ponovo uključuju kad trenutna temperatura vode padne 2°C ispod zadate – ukoliko sobni termostat to zahteva. Mikroprocesorska regulacija meri vreme rada svakog grejača, vrši zamenu rada grejača (ukoliko postoji neaktivni grejač na raspolaganju) posle 30 min neprekidnog rada. Ovakvim načinom rada su svi grejači i releji ravnomerno opterećeni, a njihov radni vek znatno produžen



Ukoliko se rele pumpe ne uključi iz bilo kog razloga, neće se uključiti ni grejači.


- Kad je sobna temperatura postignuta, mikroprocesorski regulator isključuje grejače, kao i pumpu ali 2 minuta posle isključenja grejača - za to vreme LED dioda koja indicira rad pumpe treperi, što je znak da je u toku odbrojavanje 2 min. posle čega se pumpa i signalna dioda isključuju.

7.3.1 Podešavanje zadate temperature kotla

Pomoću tastera “-” i “+” odabrati mod za prikaz zadate temperature - počinje svetleti LED dioda pored oznake “Set temp”. Sada treba pritisnuti taster “SET” - počinje da blinka LED dioda pored oznake “Set temp” što znači da je moguće povećati ili smanjiti zadatu temperaturu kotla pomoću tastera “-” i “+” (slika 16). Svaki pritisak tastera povećava ili smanjuje zadatu temperaturu kotla za 1°C. Opseg radne temperature je 10°C - 80°C.

Da bi promena bila prihvачena mora se potvrditi pritiskom na taster “SET”. Ako se promena ne potvrdi, u roku od 15 sek. od pritiska na bilo koji taster (osim “SET”), kotao nastavlja rad po staroj vrednosti zadate temperature i izlazi iz moda za podešavanje.

Kada se promena zadate temperature potvrdi pritiskom na taster “SET”, na displeju ostaje prikaz nove vrednosti zadate temperature 15 sek., a potom se vraća osnovni prikaz, odnosno na displeju će se pojavit trenutna temperatura.




Slika 16: Podešavanje zadate temperature kotla

7.3.2 Podešavanje zadate snage kotla

Pomoću tastera “-” i “+” odabrati mod za podešavanje zadate snage - počinje svetleti LED dioda pored oznake “Set power”. Sada treba pritisnuti taster “SET” - počinje da blinka LED dioda pored oznake “Set power” što znači da je moguće povećati ili smanjiti zadani snagu kotla pomoću tastera “-” i “+” (slika 17). Svaki pritisak tastera povećava ili smanjuje zadatu snagu kotla za 1 korak snage (pogledati tabelu 6).

Da bi promena bila prihvачena mora se potvrditi pritiskom na taster “SET”. Ako se promena ne potvrdi, u roku od 15 sek. od pritiska na bilo koji taster (osim “SET”), kotao nastavlja rad po staroj vrednosti zadate snage i izlazi iz moda za podešavanje.

Kada se promena zadate snage potvrdi pritiskom na taster “SET”, na displeju ostaje prikaz nove zadate vrednosti 15 sek., a potom se vraća osnovni prikaz, odnosno na displeju se pojavljuje trenutna temperatura.




Slika 17: Podešavanje zadate snage kotla

7.3.3 Upozorenja vezana za pritisak

Ukoliko pritisak u sistemu padne na $P \leq 0,6$ bar kotao radi i dalje normalno, ali dioda koja indicira merenje pritiska počinje **sporo** da blinka (slika 18). Potrebno je dopuniti instalaciju do $P \geq 0,7$ bar, da bi dioda automatski prestala da blinka, odnosno indicira upozorenje.

Takođe, ukoliko pritisak poraste na $P \geq 2,2$ bar, kotao radi normalno, a dioda koja indicira merenje pritiska počinje sporo da blinka (slika 18). Potrebno je smanjiti pritisak u instalaciji do $P \leq 2,1$ bar, da bi dioda automatski prestala da blinka tj. da indicira upozorenje.




Slika 18: Upozorenje - pritisak blizu nedopuštene vrednosti

Ukoliko pritisak u sistemu padne na $P \leq 0,3$ bar kotao isključuje sve grejače i pumpu (odloženo za 2 minuta), a dioda koja indicira merenje pritiska počinje **brzo** da blinka (slika 19). Potrebno je dopuniti instalaciju do $P \geq 0,7$ bar, da bi dioda automatski prestala da indicira ovu grešku a kotao nastavio normalan rad.

Takođe, ukoliko pritisak poraste na $P \geq 2,6$ bar, kotao isključuje sve grejače i pumpu (odloženo za 2 minuta), dioda koja indicira merenje pritiska počinje brzo da blinka. Na displeju je i dalje prikaz trenutne temperature kotla (slika 19).


Potrebno je smanjiti pritisak u instalaciji do $P \leq 2,1$ bar, da bi dioda automatski prestala indicirati grešku, a kotao nastavio normalan rad prema zadnjim podešavanjima zadatih parametara.



Slika 19: Greška - prekoračenje dopuštene vrednosti pritiska

Merenje pritiska vrši se preko digitalnog senzora integrisanog na cirkulacionoj pumpi. Ukoliko je senzor u prekidu ili kratkom spoju, isključuju se svi grejači i pumpa (odloženo za 2 minuta), a dioda koja indicira merenje pritiska počinje brzo da blinka. Na displeju je i dalje prikaz trenutne temperature kotla. Ukoliko se pomoću tastera “-” i “+” odabere prikaz pritiska, umesto njegove vrednosti na displeju će se pojaviti šifra greške: **EP** - Error Pressure (slika 20).


U ovom slučaju potrebno je isključiti uređaj sa napajanja i pozvati servisera kako bi utvrdio i otklonio uzrok problema.



Slika 20: Kratak spoj ili prekid senzora pritiska


7.3.4 Upozorenja kod niske temperature

Ukoliko temperatura u sistemu padne na $T \leq 4^{\circ}\text{C}$ kotao radi i dalje normalno, ali dioda koja indicira merenje temperature počinje **sporo** da blinka (slika 21). Potrebno je da temperatura poraste do $T \geq 5^{\circ}\text{C}$, da bi dioda automatski prestala da indicira upozorenje.




Slika 21: Upozorenje - temperatura blizu nedopušteno niske vrednosti

Ukoliko temperatura u sistemu padne na $T \leq 2^{\circ}\text{C}$ isključuju se svi grejači i pumpa (odloženo za 2 minuta), a dioda koja indicira merenje temperature počinje **brzo** da blinka (slika 22). Na ovoj vrednosti temperature postoji opasnost od smrzavanja i oštećenja kotla, pa je iz tog razloga blokiran rad uređaja. Da bi kotao nastavio s normalnim radom, potrebno je da temperatura poraste do $T \geq 5^{\circ}\text{C}$.



Slika 22: Blokiran rad kotla zbog opasnosti od smrzavanja

Prikaz trenutne temperature na displeju je moguć za vrednosti $T \geq -9^{\circ}\text{C}$. Temperaturu ispod -9°C nije moguće prikazati na displeju, pa će se u tom slučaju na displeju pojavitи šifra **EL**, što znači da je temperatura ispod -9°C , ili je senzor temperature u kratkom spoju (slika 23).



Slika 23: Temperatura ispod -9°C ili kratak spoj senzora




UPOZORENJE! Materijalne štete od smrzavanja

- obavezno osigurati sistem
- ispraznите kompletну instalaciju


7.3.5 Upozorenja kod visoke temperature

Ukoliko temperatura poraste na $T \geq 85^\circ\text{C}$ pumpa radi neprekidno (zbog odvođenja toplotne energije kroz instalaciju), rad grejača je blokiran, a dioda koja indicira merenje temperature počinje **sporo** da blinka (slika 24). Potrebno je da temperatura padne na $T \leq 84^\circ\text{C}$ da bi dioda automatski prestala da indicira upozorenje i kotao nastavio da radi normalno.




Slika 24: Upozorenje - temperatura blizu nedopušteno visoke vrednosti

Ukoliko temperatura poraste na $T \geq 89^\circ\text{C}$, pumpa radi neprekidno (zbog odvođenja toplotne energije u instalaciju), rad grejača je blokiran, a dioda koja indicira merenje temperature počinje **brzo** da blinka (slika 25). Potrebno je da temperatura padne na $T \leq 88^\circ\text{C}$ da bi dioda automatski prestala da indicira ovu grešku.




Slika 25: Blokiran rad grejača zbog opasnosti od termičkog preopterećenja, pumpa radi stalno

Ukoliko temperatura poraste na $T \geq 100^\circ\text{C}$, prikaz njene vrednosti nije moguć na displeju, pa će se u tom slučaju na displeju pojaviti šifra **EH**, što znači da je temperatura $T \geq 100^\circ\text{C}$ (slika 26). Dioda koja indicira merenje temperature nastavlja **brzo** da blinka.




Slika 26: Temperatura iznad 99°C



U ovom slučaju potrebno je isključiti uređaj sa napajanja i pozvati servisera kako bi utvrdio i otklonio uzrok problema.

Ukoliko dođe do prekida senzora temperature, na displeju će se u tom slučaju pojaviti šifra **ES** (slika 27), rad grejača će biti blokiran a pumpa će raditi neprekidno. Dioda koja indicira merenje temperature počinje **brzo** da blinka.



Slika 27: Senzor temperature u prekidu


U ovom slučaju potrebno je isključiti uređaj sa napajanja i pozvati servisera kako bi utvrdio i otklonio uzrok problema.

7.3.6 Simboli i šifre upozorenja i grešaka

☀ **Pressure** - sporo blinkanje - **UPOZORENJE**: Pritisak blizu donje granice ($0,4 \text{ bar} \leq P \leq 0,6 \text{ bar}$) ili gornje granice ($2,2 \text{ bar} \leq P \leq 2,6 \text{ bar}$) dozvoljenog pritiska
Mera za otklanjanje upozorenja: Dovesti sistem na potreban pritisak

☀ **Pressure** - brzo blinkanje - **GREŠKA**: Prekoračenje donje granice ($0,3 \text{ bar} \leq P$) ili gornje granice ($P \geq 2,6 \text{ bar}$) dozvoljenog pritiska
Mera za otklanjanje greške: Dovesti sistem na potreban pritisak


Grafički prikaz oblasti normalnog rada i blokade rada kotla uslovjenog pritiskom (1.pritisak raste → / 2.pritisak pada ←)



☀ **Temp.** - sporo blinkanje - **UPOZORENJE**: Prekoračenje donje granice ($T \leq 4^\circ\text{C}$) ili gornje granice ($T \geq 85^\circ\text{C}$) temperature sistema grejanja
Mera za otklanjanje upozorenja: Proveriti da li su ventili otvoreni, funkcionalnost cirkulacione pumpe i ispravnost relea / kontaktora

☀ **Temp.** - brzo blinkanje - **GREŠKA**: Prekoračenje donje granice ($T \leq 2^\circ\text{C}$) ili gornje granice ($T \geq 89^\circ\text{C}$) temperature sistema grejanja
Mera za otklanjanje greške: Isključiti napajanje kotla. Pozvati servisera

Grafički prikaz oblasti normalnog rada i blokade rada uslovjenog temperaturom (1.temperatura raste → / 2.temperatura opada ←)



Šifre grešaka na displeju

EP - Greška: Senzor pritiska u prekidu ili kratkom spoju - sve isključeno
Mera: Isključiti napajanje kotla. Pozvati servisera.

EL - Greška: Vrlo niska temperatura kotla ili senzor temperature u kratkom spoju - sve isključeno
Mera: Isključiti napajanje kotla. Pozvati servisera.

EH - Greška: Vrlo visoka temperatura ($T \geq 100^\circ\text{C}$) koju nije moguće prikazati - sve isključeno
Mera: Isključiti napajanje kotla. Pozvati servisera.

ES - Greška: Senzor temperature kotla u prekidu - sve isključeno
Mera: Isključiti napajanje kotla. Pozvati servisera.

7.3.7 Sobni termostat

Ovaj uređaj nije predviđen za rad bez sobnog termostata. On se mora instalirati u referentnoj prostoriji. Regulacija temperature svih prostorija koje sistem grejanja opslužuje sprovodi se preko ove daljinske kontrole. Radijatori u referentnoj prostoriji ne bi smeli biti opremljeni termostatskim ventilima, ili oni uvek moraju biti otvoreni. Svi radijatori u ostalim prostorijama mogu biti opremljeni termostatskim ventilima podešenim na željenu temperaturu. Povezivanje sobnog termostata prikazano je u poglavlju 5.4. Prilikom montiranja sobnog termostata u referentnoj prostoriji pridržavajte se uputstva proizvođača termostata.

7.3.8 Prekid rada grejanja

Kod kratkoročnog prekida rada grejanja, vrednost zadate temperature kotla mora se spustiti podešavanjem mikroprocesorskog termoregulatora. Kod dužeg prekida rada grejanja, kotao se mora staviti van pogona (poglavlje 7.4).

7.4 Stavljanje kotla van pogona

Ako instalacija grejanja nije u pogonu, pri niskim temperaturama bi se mogla smrznuti.

- Instalaciju grejanja zaštitite od smrzavanja
- Ako postoji opasnosti od smrzavanja i kotao nije u pogonu, instalaciju ispraznite
- Glavni prekidač (na donjoj ploči kotla) stavite u položaj „0“ (isključeno)

8. Čišćenje i održavanje



OPASNOST! Opasnost po život od udara električne struje !

- ▶ Električne radove smete izvoditi samo ako za to posedujete odgovarajuće kvalifikacije
- ▶ Pre otvaranja uređaja: instalaciju grejanja isključite s električnog napajanja pomoću sigurnosne sklopke sistema grejanja i odvojite je od električne mreže skidanjem (isključivanjem) osigurača
- ▶ Osigurajte instalaciju grejanja od ponovnog slučajnog uključivanja
- ▶ Pridržavajte se propisa za instaliranje



Uspostavite radni pritisak od najmanje 1 bar, zavisno od visine najviše tačke instalacije. Ukoliko je zbog visine instalacije potrebno da radni pritisak bude veći od 1 bar (npr. 1,5 bar) pre punjenja sistema vodom potrebno je podići predpritisak vazduha u ekspanzionoj posudi na istu vrednost - 1,5 bar

Volumen novo napunjene vode se zbog zagrevanja smanjuje u prvim danima nakon punjenja. Tada se stvaraju vazdušni džepovi koji uzrokuju smetnje u cirkulaciji vode u sistemu grejanja.

Ispitivanje radnog pritisaka

- Radni pritisak nove instalacije grejanja treba u prvo vreme kontrolisati svakodnevno. U slučaju potrebe dopunite vodom sistem grejanja i odzračite ga
- Kasnije radni pritisak proveravajte jednom mesečno. U slučaju potrebe dopunite vodom sistem grejanja i odzračite ga
- Ispitajte radni pritisak. Ukoliko pritisak instalacije padne ispod 1 bar, potrebno je dopuniti vodu
- Dopunite vodu
- Odzračite instalaciju grejanja
- Ponovno proverite radni pritisak

8.3 Dopunjavanje vode i odzračivanje instalacije



UPOZORENJE! Materijalne štete nastale zbog toplotnog naprezanja. Punjenje instalacije grejanja u topлом stanju može prouzrokovati pukotine zbog nagle promene temp. materijala

- ▶ Instalaciju grejanja punite samo u hladnom stanju (temperatura potisnog voda maksimalno 40°C)



UPOZORENJE! Materijalne štete nastale učestalim dopunjavanjem!

Zbog čestog dopunjavanja instalacije grejanja vodom, ona se zavisno od svojstva vode može oštetiti korozijom ili stvaranjem kamenca

- ▶ Instalaciju grejanja ispitati na nepropusnost, a ekspanzionu posudu na funkcionalnu ispravnost

- Crevo priključite na slavinu za vodu
- Crevo napunite vodom i spojite na priključak slavine za punjenje i pražnjenje
- Crevo pričvrstite sa obujmicom creva i otvorite slavinu za punjenje i pražnjenje
- Instalaciju grejanja polako napunite. Prilikom punjenja pratite prikaz pritiska na displeju
- Tokom postupka punjenja odzračite sistem
- Kad je dostignut radni pritisak, zatvorite slavinu
- Kada se odzračivanjem spusti radni pritisak, sistem grejanja se mora dopuniti vodom.
- Crevo skinite sa slavine za punjenje i pražnjenje



Koristite samo originalne rezervne delove proizvođača ili zamenske delove koje je odobrio proizvođač. Za štete koje nastanu zbog zamenskih delova koje nije isporučio proizvođač ne preuzima se nikakva odgovornost



Zapisnik o kontrolnom pregledu i održavanju nalazi se u poglavljju 8.4

- Radove izvodite prema zapisniku o kontrolnom pregledu i održavanju
- Nedostatke odmah ukloniti

8.1 Čišćenje kotla

Uredaj čistite spolja vlažnom krpom

8.2 Ispitivanje radnog pritiska, dopunjavanje i odzračivanje instalacije



OPASNOST! Opasnost po zdravlje usled mešanja pitke vode !

- ▶ Obavezno poštujte državne propise i norme za izbegavanje mešanja pitke vode (npr. vodom iz instalacije grejanja)
- ▶ Pridržavajte se EN 1717

8.4 Zapisnik o kontrolnom pregledu i održavanju

Zapisnik o puštanju u pogon, kontrolnim pregledima i održavanju služi kao prilog za kopiranje

- Sprovedene radeve kontrolnog pregleda morate overiti potpisom i datumom



Najmanje jednom godišnje sproveđite održavanje ili kad kontrolni pregled prikaže stanje instalacije koje zahteva održavanje

Radovi kontrolnog pregleda i održavanja prema potrebi	Datum:	Datum:	Datum:
1. Proverite stanje instalacije	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Izvršite vizuelnu i funkcionalnu kontrolu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Uspostavljanje radnog pritiska			
• Ispitajte predpritisak ekspanzione posude	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. • Radni pritisak postavljen na ...	_____ bar	_____ bar	_____ bar
• Odzračivanje instalacije grejanja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Provera sigurnosnog ventila grejanja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Očistite voden filter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Proverite ima li oštećenja na električnim vodovima	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Proverite spojeve napajnog kabla i priključaka upravljanja kotлом i prema potrebi ih pritegnite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Proverite funkcije regulacije kotla	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Proverite funkciju sigurnosnih delova	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Ispitajte funkciju sobnog termostata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Proverite izolaciju električnih grejača	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Proverite funkciju priključka uzemljenja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Proverite izolaciju električnog rasklopnog ormarića	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Ispitajte funkciju pumpe za grejanje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Napravite završnu kontrolu radova kontrolnih pregleda i pritom dokumentujte rezultate merenja i ispitivanja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Potvrda stručno sprovedenog kontrolnog pregleda	Pečat/Potpis	Pečat/Potpis	Pečat/Potpis

Tabela 7: Zapisnik o kontrolnom pregledu i održavanju

9. Zaštita okoline / Zbrinjavanje u otpad

Zaštita okoline je jedno od osnovnih načela poslovanja. Kvalitet proizvoda, ekonomičnost i zaštita okoline nama predstavljaju podjednako važne ciljeve. Potrebno je striktno se pridržavati zakona i propisa o zaštiti okoline. U svrhu zaštite okoline, poštujući ekonomski načela koristimo samo najbolju tehniku i materijale.

Ambalaža

Kod pakovanja držimo se sistema recikliranja koji su specifični za određene države i koji osiguravaju optimalnu reciklažu. Svi korišćeni materijali za ambalažu ne štete okolini i mogu se reciklirati.

Stari uređaj

Stari uređaji sadrže vredne materijale koji se mogu ponovo reciklirati. Sklopovi se mogu lako odvojiti i plastični materijali su obeleženi. Na taj se način sklopovi mogu sortirati i odneti na recikliranje.

10. Smetnje i uklanjanje smetnji



Uklanjanje smetnji na regulaciji i hidraulici mora izvesti stručno lice



Za popravke koristite samo originalne delove

SMETNJA	OPIS	UZROK	MERA
Kotao ne reaguje nakon uključenja glavnog prekidača	Displej ne reaguje, ostale komponente ne rade	<ul style="list-style-type: none"> • kotao je isključen iz struje • osigurači na razvodnoj tabli kotla su isključeni • moguć nestanak upravljačke faze • kvar glavnog prekidača ON/OFF 	<ul style="list-style-type: none"> • obezbediti napon napajanja • uključiti osigurače • proveriti na osiguračima da li na izlazu postoje sve tri faze • zameniti neispravan deo
Kotao ne greje ili greje nedovoljno / pumpa za grejanje radi	Sve je na displeju u granicama preporučenog ali kotao ne isporučuje toplu vodu	<ul style="list-style-type: none"> • nepostojanje 1 ili 2 faze • premala zadata snaga kotla • neispravnost nekog od releja • neispravnost nekog od grejača 	<ul style="list-style-type: none"> • proveri da li sve tri faze dolaze do kotla • proveri zadatu snagu kotla • zameniti neispravan deo • zameniti neispravan deo
Kotao greje ali je vrlo bučan	Povišeni nivo buke za vreme rada	<ul style="list-style-type: none"> • vazduh u sistemu • premali protok vode • moguća pojava kamenca na grejaču 	<ul style="list-style-type: none"> • proveriti da li je sistem odzračen i odzračiti ga • proveriti ventile na hidrauličnoj instalaciji (otvoriti ih) • očistiti filter ispred kotla • izvaditi grejače i očistiti ih (ovo ne spada pod reklamaciju u garantnom roku)
Kotao brzo isključuje grejače	Prebrzo dostigne zadatu temperaturu i prestane sa radom	<ul style="list-style-type: none"> • zatvoren ventil ispod kotla • osigurač pumpe je prestao raditi • blokirana cirkulaciona pumpa • neispravna pumpa 	<ul style="list-style-type: none"> • otvoriti ventile • zameniti neispravan deo • pokrenuti rotor pumpe • zameniti neispravan deo
Velike oscilacije radnog pritiska	Prebrze i prevelike promene radnog pritiska	<ul style="list-style-type: none"> • zatvoren jedan ventil • pritisak u ekspanzionoj posudi neadekvatan • neispravna ekspanziona posuda 	<ul style="list-style-type: none"> • otvoriti ventil • proveriti pritisak u ekspanzionoj posudi i ukoliko je potrebno napumpati posudu na adekvatnu vrednost • zameniti neispravan deo

Tabela 8: Smetnje i uklanjanje smetnji


11. Uputstvo za projektovanje

11.1 Pumpa Wilo-Para MSL/6-43/SC



Wilo Para MSL/6-43/SC je cirkulaciona pumpa namenjena etažnim sistemima grejanja, sistemima grejanja porodičnih kuća i ostalim sličnim sistemima. Najvažnije karakteristike ove pumpe su:

- Maksimalni maseni protok: 2,1m³/h
- Maksimalna visina vodenog stuba: 6,8m
- Maksimalna temperatura medija (pri temperaturi ambijenta 58 °C): 100 °C
- Maksimalna koncentracija glycol-a u sistemu: 50%
- Minimalni i Maksimalni broj obrtaja rotora: 2430 ÷ 4300rpm
- Minimalna i Maksimalna snaga pumpe: 3 ÷ 43W
- Minimalna i maksimalna struja pumpe (pri naponu 230V AC): 0,04 ÷ 0,44A
- Index Energetske Efikasnosti (**EEI**): **≤0,2**
(Ovaj index energetske efikasnosti znači u praksi da pumpa Wilo-Para troši do 80% manje el. energije u poređenju sa ranijim verzijama pumpi iste klase koje nisu imale elektronsku regulaciju snage).



	LED signalizacija	Režim rada	Kriva pumpe
1.		Režim konstantne brzine	II
2.		Režim konstantne brzine	I
3.		Režim varijabilnog diferencijalnog pritiska Δp-v	III
4.		Režim varijabilnog diferencijalnog pritiska Δp-v	II
5.		Režim varijabilnog diferencijalnog pritiska Δp-v	I
6.		Režim konstantnog diferencijalnog pritiska Δp-c	III
7.		Režim konstantnog diferencijalnog pritiska Δp-c	II
8.		Režim konstantnog diferencijalnog pritiska Δp-c	I
9.		Režim konstantne brzine	III

Greške, uzroci i otklanjanje

Otklanjanje problema mora biti izvršeno od strane kvalifikovanog lica (stručnog). Sve rade na električnim instalacijama mora izvesti kvalifikovani električar.

Greška	Uzrok	Otklanjanje
Pumpa ne radi i ako je napajanje uključeno	Električni osigurač neispravan	Proverite osigurače
	Nema napona na pumpi	Popravite kvar na napajanju
Pumpa radi, ali je bučna	Kavitacija zbog nedovoljnog pritiska u sistemu	Povećajte pritisak u sistemu do dozvoljene vrednosti Po potrebi smanjite brzinu pumpe
	Objekat se ne zagreva	Povećajte zadatu temperaturu Promenite režim rada pumpe sa Δp_c na Δp_v

Signali grešaka

- Signalizacija statusne LED diode opisuje kvar do koga je došlo.
- Pumpa se isključuje (u zavisnosti od kvara) i pokušava ponovno uključenje u pravilnim intervalima.

Statusna LED	Greška	Uzrok	Otklanjanje
Svetli crveno	Blokada	Rotor blokiran	Aktivirajte ručni restart ili pozovite korisnički servis
	Spoj / Problem u namotaju	Namotaj defektan	
Blinka crveno	Prenezak / Previsok napon	Napon napajanja je previše nizak / visok	Proverite napon mreže i uslove rada, ako je u redu, pozovite korisnički servis
	Prekoračena temperatura modula	Unutrašnjost modula pregrnjana	
	Kratak spoj	Prevelika struja motora pumpe	
Blinka crveno/zeleno	Ne funkcionišanje pumpe	Voda teče kroz hidraulični deo pumpe ali na pumpi nema mrežnog napona	Proverite napon mreže, količinu vode i pritisak u sistemu kao i uslove rada
	Rad bez vode	Vazduh u pumpi	
	Preopterećenje	Usporen motor, pumpa ne radi u skladu sa svojim specifikacijama (npr. visoka temperatura modula). Brzina je manja nego tokom normalnog rada.	

Aktiviranje fabričkog podešavanja

Aktiviranje fabričkog podešavanja (vraćanje na fabričko podešavanje) se vrši držanjem pritisnutog tastera za podešavanja dok isključujete pumpu.

- Pritisnite i zadržite taster za podešavanje najmanje 4 sekunde.
- Sve LED diode blinkaju 1 sekundu.
- LED diode za zadnje podešavanje blinkaju 1 sekundu.

Demontaža (Izgradnja) pumpe Isključenje pumpe

Isključite pumpu odmah ukoliko je priključni kabal oštećen, ili ako je bilo koja električna komponenta oštećena.

- Odspojite pumpu sa mrežnog napona
- Kontaktirajte servisera

Održavanje Čišćenje

- Pažljivo uklonite nečistoću sa pumpe koristeći suvu krpu.
- Ne koristite tečna i abrazivna sredstva za čišćenje.



Ručni restart

- Pumpa će pokušati da se automatski ponovo pokrene nakon detektovanja blokade rada.
Ako se pumpa ne pokrene ponovo automatski:
- Aktivirajte ručni restart pomoću tastera za podešavanje:
Pritisnite ga i zadržite 5 sekundi, zatim otpustite.
- Aktiviraće se funkcija ponovnog pokretanja u trajanju od max. 10 minuta.
- LED diode blinkaju jedna za drugom u smeru kazaljki na satu.
- Da bi ste otkažali, pritisnite i držite taster za podešavanje 5 sekundi.

Ako se greška ne može otkloniti, kontaktirajte servis.

NAPOMENA

Posle restarta, na displeju se prikazuju prethodno postavljena podešavanja pumpe



Odzračivanje

- Napunite sistem vodom i odzračite ga pravilno.
Ukoliko pumpa nije automatski potpuno odzračena:
- Aktivirajte ručno funkciju odzračivanja pumpe pomoću tastera za podešavanje:
Pritisnite i zadržite taster za podešavanje 3 sekunde, zatim ga otpustite.
Funkcija odzračivanja pumpe se aktivira u trajanju od 10 minuta
LED diode blinkaju u intervalima od 1 sekunde.
Za izlaz iz ovog režima držite pritisnut taster za podešavanje 3 sekunde.



NAPOMENA

Posle odzračivanja LED displej prikazuje prethodno podešen režim rada pumpe.



Zaključavanje / Otključavanje tastera za podešavanje

- Da bi ste zaključali taster za podešavanje, držite pritisnut taster 8 sekundi, sve dok LED diode koje označavaju odabrani režim rada ne bljesnu kratko, onda otpustite taster.
- LED diode blinkaju u intervalu od 1-sekunde.
- Taster za podešavanje je sada zaključan: podešavanje pumpe više nije moguće promeniti - dok se taster ne otključa .
Otključavanje tastera za podešavanje se vrši na isti način kao i zaključavanje



NAPOMENA


Sva podešavanja ostaju upamćena i posle eventualnog prekida napajanja.

11.2 Pumpa WILO MSL 12/5 oem 3P

11.2.1 Ukupna visina vodenog stuba pumpe za grejanje

Ukupna visina vodenog stuba pumpe za grejanje prikazana je u sledećem dijagramu sa odgovarajućom gornjom i donjom graničnom vrednošću.


Karakteristika pumpe za grejanje



Osnovne karakteristike pumpe WILO MSL 12/5 oem 3P

	n l / m	P1 W	I A	Kondenzator μf / VDB
MSL12/5	max 2310	84	0,37	2 /400
	2040	59	0,28	
	min 1560	40	0,18	

Tabela: Podaci WILO Nemačka



Slika: Pumpa Wilo MSL

11.3 Sistemi na koje se kotao mTronic 7000 EU može priključiti


- Svi sistemi za grejanje prostora koji su projektovani na temperaturnom režimu 80/60 (ili niži).
- Zatvoreni sistemi grejanja.
- Sistemi gde postoji kotao na čvrsto gorivo.



PAŽNJA! Prilikom povezivanja kotla na ovakav sistem obavezno obratiti pažnju da obe pumpe u sistemu potiskuju vodu u istom smeru kako ne bi došlo do sudaranja protoka.

Moguća prevelika hidraulička naprezanja sistema pa i samo pucanje pojedinih komponenti.

- Može se koristiti kao uređaj za zagrevanje sanitарне vode u akulacionom bojleru preko izmenjivača topline.
- Može se koristiti i u određenim tehnološkim procesima pod uslovom da nema potrebe za temperaturom vode reko 60 °C
- Ne sme se koristiti za direktno zagrevanje sanitарne vode.



Slika: Povezivanje napojnog kabla pumpe

11.4 Mikoterm GPA15-7.5 III Pro Z178

Pumpa visoke učinkovitosti


Snaga u različitim režimima upravljanja

Glava	5m	6m	7m	7.5m
Snaga	33W	39W	52W	60W

- Indeks energetske efikasnosti EEI≤0.20-deo3 (Materijal kućišta motora: **bronz**a)
- Napajanje: 230V, 50Hz jednofazno napajanje naizmeničnom strujom
- Maksimalni pritisak sistema: ≤0.3MPa
- Klasa izolacije: H
- Klasa zaštite: IP44
- Radna temperatura okoline: 0°C~70°C
- Temperatura isporučene tečnosti: 2°C~95°C

Kod greške


Trepćuće zeleno svetlo ukazuje na kvar.




Kod greške	Opis greške
Lampica zasvetli jednom	Zaštita od prenapona, ponovo pokrenite pumpu nakon što se napon vrati u normalu (podešavanje prenapona: 270±5V).
Lampica blinka 2 puta	Zaštita od podnapona, ponovo pokrenite pumpu nakon što se napon vrati u normalu (podešavanje pod naponom: 165±5V).
Lampica blinka 3 puta	Zaštita od prekomerne struje, ponovo pokrenite pumpu nakon 8s.
Lampica blinka 4 puta	Zaštita od gubitka faze, ponovo pokrenite pumpu nakon 8s.
Lampica blinka 5 puta	Zaštita od blokade, ponovo pokrenite pumpu nakon 8s.
Lampica blinka 6 puta	Zaštita od malog opterećenja, ponovo pokrenite pumpu nakon 8s.
Lampica blinka 7 puta	Zaštita od previsoke temperature, ponovo pokrenite pumpu nakon što se temperatura okoline vrati u radni opseg na 5s.
	Zaštita od pregrevanja, u nazivnom naponu, frekvenciji, okruženju visoke temperature, radu vode na visokoj temperaturi, površinska temperatura IPM modula je veća od 120 ± 5 °C, pumpa je smanjena na 0,5 puta od nazivne snage, temperatura je niža od 115 ± 5 °C, pumpa se vraća u normalan rad.

Napomena: U slučaju kvara treba isključiti struju, kako bi se proverio kvar. Nakon rešavanja problema uključite prekidač i ponovo pokrenite pumpu.

Krive glave protoka



Krine protok-snaga



12. Tehnički list (u skladu sa uredbom EU br. 811/2013)

1.	Proizvođač		MIKOTERM DOO
2.	Ime proizvoda		eCompact Plus
3.	Modeli	I	eCompact Plus 6kW
		II	eCompact Plus 9kW
		III	eCompact Plus 12kW
		IV	eCompact Plus 18kW
		V	eCompact Plus 24kW
		VI	eCompact Plus 27kW

			I	II	III	IV	V	VI	
4.	Grejanje prostorije: sezonska klasa energetske efikasnosti		D	D	D	D	D	D	
5.	Grejanje prostorije: Nominalna topotna snaga (*8) (*11)	P _{rated}	kW	6	9	12	18	24	27
6.	Grejanje prostorije: Sezonska energetska efikasnost (*8)	η _s	%	37,39	37,55	37,66	37,76	37,82	37,84
7.	Godišnja potrošnja energije (*8)	Q _{HE}	kWh	6600	11022	13266	22088	28756	32090
8.	Nivo buke, unutrašnje	L _{WA} unutrašnji a	dB(A)	32	35	35	41	41	41
9.	 Sve posebne mere predostrožnosti za sklapanje, ugradnju i održavanje opisane su u uputstvima za rad i ugradnju. Pročitajte i sledite uputstva za upotrebu i ugradnju.								
10.	 Svi podaci koji su uključeni u informacije o proizvodu određeni su primenom specifikacija relevantnih evropskih direktiva. Razlike u podacima navedenim na drugom mestu mogu rezultirati različitim uslovima ispitivanja. Samo podaci koji su sadržani u ovim podacima o proizvodu su primenljivi i važeći.								

(*8) Za prosečne klimatske uslove

(*11) Za kotlove i kombinovane kotlove sa topotnom pumpom, nazivna topotna snaga "P_{rated}" je jednaka konstrukcijskom opterećenju u režimu grejanja "P_{designh}", a nazivna topotna snaga za pomoći kotao "P_{sup}" jednaka je dodatnom grejanju izlaz "sup (T_j)

MIKOTERM DOO
Industrijska zona Aleksandrovo
18252 Merošina, Srbija

00 381 18 4542002 / 4156900 / 4156901

www.mikoterm.com
office@mikoterm.com

Ovaj dokument je vlasništvo MIKOTERM d.o.o. i svako njegovo umnožavanje i kopiranje je kažnjivo po zakonu.
Sadržaj tehničke dokumentacije i tehnička rešenja iz ovog uputstva su zakonom zaštićena intelektualna svojina firme MIKOTERM d.o.o. Svako njihovo neovlašćeno korišćenje, kopiranje ili objavljivanje, u celini ili delimično, od strane drugih subjekata bez odobrenja MIKOTERM d.o.o. je kažnjivo po zakonu.

Niš, 2022

Mikoterm d.o.o. ne preuzima odgovornost za moguće greške u ovoj knjižici nastale štampanjem ili umnožavanjem, sve su slike i šeme načelne, potrebno je svaku prilagoditi stvarnom stanju na terenu. U svakom slučaju, Mikoterm zadržava pravo na izmene koje smatra potrebnim na svojim proizvodima.